

Direzione Generale

E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog_ge – Cod. AOO: eoog

Oggetto: affidamento dell'intervento di bonifica acustica per l'unità di trattamento aria Emicon Mod. GR62 a servizio delle nuove sale operatorie ubicate presso il pad. 2A dell'Ente ospedaliero. **CIG: 838427174D**

Dipartimento:	Dipartimento Tecnico
S.C. proponente:	S.C. Macroarea tecnico contrattualistica
Dirigente responsabile:	Dott.ssa Cinzia Cravisana
Responsabile del procedimento:	Ing. Michele Maddalo
Estensore del documento:	Dott. Massimo Cosso
Telefono:	010 5632500
Email:	segreteria.tecnica@galliera.it
Modalità di Pubblicazione:	Integrale
Uffici interessati:	S.C. Bilancio e contabilità
La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente	

IL DIRETTORE GENERALE

rilevato che risulta pendente nanti al Tribunale di Genova Seconda Sezione Civile (R.G. n. 5936/2016), la causa promossa dall'avv. Andrea Porceddu contro l'Ente per ottenere l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dalle U.T.A. del pad. A-As e conseguente risarcimento per il danno patito;

visto l'esposto del Comune di Genova, pratica n.51/Esp/18 del 21.08.2018, acquisito in pari data agli atti dell'Ente con prot.gen.n. 23019/18, con cui è pervenuta comunicazione dell'accertato superamento del livello differenziale diurno e notturno degli impianti UTA - Chiller ubicati nei pressi di Via Ilva, 4 asserviti al nosocomio e del conseguente avvio di procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/90 e s.m.i.;

rilevato, inoltre, che nel medesimo esposto il Comune di Genova invita l'Ente a presentare, nel più breve tempo possibile, la documentazione tecnica contenente la bonifica acustica da effettuarsi al fine di eliminare quanto riscontrato a seguito degli accertamenti fonometrici rilevati;

atteso che, con Atto dirigenziale n. 1450 del 02.10.2018, è stato affidato uno specifico incarico per assistenza tecnica acustica all'Arch. Gianfranco Peruzzi di Genova, in qualità di tecnico competente in acustica ambientale, per l'importo di €. 4.900,00=oneri professionali ed IVA esclusi, integrato con successivo atto dirigenziale n. 1218 del 11.10.2019;

dato atto che con nota acquisita agli atti con prot. n. 14364 del 12.05.2020, il legale dell'Ente avv. Alessandro Lanata ha comunicato la proroga concessa dal giudice al CTU per il deposito delle proprie relazioni conclusive rinviando la causa all'udienza del 29.09.2020;

richiamato il provvedimento n. 834 del 8.11.2019 con il quale, in conformità al cronoprogramma di dettaglio trasmesso al Comune di Genova con nota prot.gen.n. 19432 del 02.08.2019, si è provveduto all'esecuzione di sotto elencati interventi attraverso specifici affidamenti a imprese specializzate nel settore della bonifica acustica, tutti eseguiti nel periodo tra dicembre 2019 e marzo 2020:

1. Miglioramento acustico di gruppo frigo "Trane" " esistente in copertura adiacente al bordo di via S. Pellico;
2. Miglioramento acustico dell'UTA n.10;
3. Miglioramento acustico dell'UTA n.12;
4. Silenziamento dell'UTA n. 11.

dato atto che a seguito dei lavori per la manutenzione straordinaria delle sale operatorie del Pad. 2A è stata installata una unità UTA EMICON Mod. GR62 a servizio delle medesime e che anch'essa necessita di appositi interventi di bonifica acustica per i motivi sopra richiamati;

richiamato l'atto dirigenziale n. 691 del 27.05.2020 con il quale è stato assegnato alla società Unitecna Industry il primo degli interventi individuati dal perito incaricato dall'Ente Arch. Gian Franco Peruzzi con relazione del 3.02.2020 e consistente nell'installazione di n. 2 silenziatori alla UTA EMICON;

considerato che con nota acquisita agli atti con prot. n. 16923 del 8.06.2020, la controparte Avv. Andrea Porceddu ha evidenziato la non totale risoluzione del problema acustico anche a seguito del primo intervento effettuato e relativo all'installazione dei due silenziatori;

dato atto che i due silenziatori sopra menzionati e posizionati alle bocche esterne della nuova UTA dall'appaltatrice Unitecna hanno ottenuto un buon abbattimento delle emissioni acustiche e che tuttavia gran parte del rumore residuo ancora rilevabile proviene dal corpo della stessa unità;

preso atto che a seguito di specifici sopralluoghi il perito incaricato dall'Ente Arch. Peruzzi ha fatto pervenire con nota acquisita agli atti con prot. 21218 del 21.07.2020 la specifica comunicazione da



parte del CTU Ing. Alberto Giordano, nella quale il medesimo conviene in merito all'efficacia del secondo intervento previsto dalla relazione dell'arch. Peruzzi sopra menzionata e consistente in una completa cofanatura dell'UTA in questione da realizzarsi con la medesima qualità di esecuzione riscontrato sul primo intervento relativo all'installazione dei due silenziatori di cui sopra;

considerato quindi che si rende necessario, al fine di ottemperare alle specifiche indicazioni del Comune di Genova, provvedere ad attivare la seconda fase di interventi previsti dal perito Arch. Gian Franco Peruzzi nella propria relazione e consistenti sostanzialmente in una completa cofanatura con pannelli fonoassorbenti dell'intera UTA;

considerato che la società Unitecna Industry S.r.l., a seguito di specifica richiesta, ha fatto pervenire il proprio preventivo per la seconda fase della bonifica acustica in questione sull'UTA EMICOM, acquisito agli atti con prot. 21659 del 24.07.2020 e che prevede le specifiche lavorazioni di seguito riassunte per un importo pari ad €96.000,00=IVA esclusa ed escluso il nolo della gru per il sollevamento e l'assistenza alla posa:

- parete fonoisolante e fonoassorbente frontale lato via Silvio Pellico;
- copertura fonoisolante orizzontale collocata all'altezza di m. 5,8 dal piano di appoggio dell'UTA;
- struttura in acciaio zincato a sostegno delle pannellature descritte con travi portanti;

dato atto che a seguito di contrattazione la società Unitecna Industry S.r.l. si è resa disponibile, con nota acquisita agli atti con prot. n. 21808 del 28.07.2020, a concedere uno sconto pari al 3,125% per un importo netto di €93.000,00 per le lavorazioni sopra elencate;

considerato che il RUP dell'intervento in questione ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta migliorativa della società Unitecna attraverso annotazione sul protocollo informatico in dotazione all'Ente;

considerato che, ai sensi del D.L. 16/07/2020 n.76 (Decreto semplificazioni) è consentito, per affidamenti di importo fino a 150.000,00 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

ritenuto, per quanto sopra, di procedere all'affidamento dell'intervento di bonifica acustica per unità di trattamento aria Emicon Mod. GR62 servizio delle nuove sale operatorie ubicate presso il pad. 2A dell'Ente ospedaliero, per un compenso pari ad €93.000,00=IVA esclusa, comprensivo del nolo della gru e che tale intervento debba concludersi entro e non oltre il 31.08.2020;

dato atto che il dirigente responsabile della S.C. Macroarea tecnico contrattualistica proponente il presente provvedimento attesta:

- l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e alla conformità del procedimento alla vigente normativa statale e regolamentare;
- l'insussistenza a suo carico delle situazioni di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n.304 del 12.04.2018, nonché l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;

dato atto che il direttore responsabile del Dipartimento Tecnico ha verificato la disponibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n. 56 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;



visto il parere favorevole del dirigente responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati ed approvati:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 16/07/2020 n.76 (Decreto semplificazioni), alla società Unitecna Industry S.r.l. di Forlì l'intervento di bonifica acustica per unità di trattamento aria Emicon Mod. GR62 a servizio delle nuove sale operatorie ubicate presso il pad. 2A dell'Ente ospedaliero per l'importo pari ad €93.000,00=IVA esclusa comprensivo del nolo per la gru di sollevamento;
2. di dare atto che l'intervento di cui sopra dovrà essere concluso entro e non oltre il 31.08.2020;
3. di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace a seguito della positiva verifica dei requisiti di partecipazione di cui al D.Lgs. n.50/2016, autocertificati dall'aggiudicatario in sede di offerta;
4. di dare atto che gli interventi indicati al precedente sub.1) sono strettamente connessi ai fabbricati del nosocomio e comportanti ammodernamento, miglioramento ed incremento della vita utile degli immobili, nonché un aumento di produttività e di sicurezza degli impianti stessi;
5. di dare atto che la spesa presunta di cui sub.1) ammontante a € 113.460,00= IVA 22% inclusa, sarà contabilizzata sul conto 1055050 (Immobilizzazioni materiali in corso) del bilancio di esercizio 2020;
6. di dare atto che il direttore del Dipartimento Tecnico ha verificato la disponibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n. 56 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;
7. di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Ente www.galliera.it – sezione Amministrazione trasparente - Bandi ed esiti di gara;

Dott. Adriano Lagostena
Direttore generale

Documento firmato digitalmente

(Nel caso di firma da parte del sostituto del Direttore generale, il nominativo indicato deve intendersi sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale)

